

## ES prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády 190/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

### Výrobce

Obchodní jméno: JABLOTRON ALARMS a.s.  
Sídlo: Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 28668715

tímto prohlašuje, že výrobek

druh, kód:	TX, 5720
typové označení:	AZ-10S, JA-63S
specifikace:	Autonomní detektor požáru s radiovým přenosem, TX
účel použití:	Detekce požáru
pásmo přeladitelnosti:	433,92 MHz
výkon	< 10 mW ERP
pásmo pracovních kmitočtů:	1 kanál
pracovní cyklus:	< 0,1 %
kanálová rozteč:	> 25 kHz
druh vysílání:	200KL1DAN
druh modulace:	pulsní ASK/OOK
třída:	I

splňuje požadavky Všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu  
č. ČTÚ VO-R/10/09.2010-11, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný  
druh zařízení:

rádiové parametry:	ČSN ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1
EMC:	ČSN EN 50130-4:1997 +A1:1999 +A2:2003, ČSN EN 55022:2007 +A1:2008
bezpečnost:	ČSN EN 60950-1ed.2:2006 +A11:2009
detekce požáru:	ČSN EN 14604:2005, ČSN EN 54-5:2001

a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. a), příloha 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízení vlády 190/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

V Jablonci nad Nisou dne 16.12.2010

Ing. Dalibor Dědek  
ředitel



Tel: 483559999  
Fax: 483313183

E-mail: [prodej@jablotron.cz](mailto:prodej@jablotron.cz)

 1293-CPD-0094

## EC Declaration of Conformity

in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) and Construction Product Directive 1989/106/EC (CPD Directive)

### The manufacturer:

Name: JABLOTRON ALARMS Inc.  
Address: Pod Skalkou 4567/33  
Town: Jablonec nad Nisou  
Country: Czech Republic  
Post/Zip code: 466 01  
Entrepreneurial permit number: CZ28668715

### declares that the product

Radio equipment:	TX
Type designation:	AZ-10S, JA-63S
Specification:	Selfcontained fire detector with rf transmission
Intended purpose:	Fire detection
Frequency switching range:	1 RF channel 433,92 MHz
RF power:	<10 mW ERP
Channel separation:	> 25 kHz
Duty cycle:	< 0,1 %
Modulation:	pulse ASK/OOK
Class of emission:	200KL1DAN
Equipment class	I

complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive) and CPD directive (1989/106/EC), when is used for its intended purpose.

Measures for the efficient use the radio frequency spectrum - Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))

Harmonised standards applied: ETSI EN 300 220 V2.3.1

Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3(1)(2), (Article 3(1)(b))

Harmonised standards applied: EN 50130-4:1995 +A1:1998 +A2:2003; EN 55022: 2006 +A1:2007

Health and safety requirements pursuant to § 3(1) 1. (Article 3(1) a))

Harmonised standards applied: EN 60950-1:2006

Fire detection requirements pursuant to CPD directive (1989/106/EC)

Harmonised standards applied: EN 14604:2006, EN 54-5:2000

Jablonec nad Nisou, 16.12.2010

Ing. Dalibor Dědek  
director



**CE** 1293-CPD-0094

+ TK-Nr: +420  
Phone 483559999, fax 483313183  
e-mail [export@jablotron.cz](mailto:export@jablotron.cz)

Form.: F-07-61

Vydal: TLG 105\_10RTTE\_AZ10S

Stav formuláře:0808-2